



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle

80 MILLIONEN GEMEINSAM FÜR  
**ENERGIEWECHSEL**

# BAFA EffizienzCheck für Kälte- und Klimaanlage

Nutzerhandbuch, Stand April 2024

# Einleitung

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz Investitionen in energieeffiziente Kälte- und Klimatechnik. Durch die Steigerung der Energieeffizienz, die Minderung des Kältebedarfs sowie durch die Reduktion der Emissionen fluorierter Treibhausgase soll ein Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung geleistet werden.

Dem Förderprogramm liegt die Richtlinie zur Förderung von Kälte- und Klimaanlage mit nicht-halogenierten Kältemitteln in stationären Anwendungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (Kälte-Klima-Richtlinie) zugrunde. Die Richtlinie benennt Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Investitionen in eine Kälte- oder Klimaanlage gefördert werden können. Beispielsweise müssen Kompressionsanlagen so ausgelegt und gebaut werden, dass sie einen bestimmten Mindestenergieeffizienzstandard erreichen.

Das Erreichen dieses Standards ist durch den „**BAFA-EffizienzCheck für Kälte- und Klimaanlage**“ nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt, indem Auslegungsdaten einer geplanten beziehungsweise neu errichteten Kälte- oder Klimaanlage im „BAFA-EffizienzCheck für Kälte- und Klimaanlage“ erfasst werden. Daraus errechnet der EffizienzCheck in Anlehnung an die ErP-Richtlinie 2009/125/EG einen anwendungsspezifischen Zahlenwert für die Energieeffizienz einer Anlage, den **Seasonal Energy Performance Ratio (SEPR)**. Förderfähig sind Anlagen, deren SEPR-Zahlenwert größer ist, als ein von der Software vorgegebener Referenzwert für die Mindestenergieeffizienz, der **Minimal Energy Performance Standard (MEPS)**.

Der „BAFA-EffizienzCheck für Kälte- und Klimaanlage“ basiert auf **EnerSim Pro**, dem Energie- und CO<sub>2</sub>-Emissionssimulationstool der **CoolTool Planungs- und Berechnungssoftware** für Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen. Der „BAFA-EffizienzCheck für Kälte- und Klimaanlage“ simuliert die Auswirkungen unterschiedlicher Anlagenkonfigurationen auf die Gesamtenergieeffizienz einer Anlage in einem vereinfachten Verfahren. Die Software kann und soll darüber hinaus für die Kontrolle der Energieeffizienz einer bestehenden oder neu errichteten Anlage genutzt werden.

Der EffizienzCheck berechnet neben SEPR und MEPS anlagenspezifische Werte wie den Energieverbrauch und die Emissionen (CO<sub>2</sub>-Äquivalente) und gibt ein **Ergebnisprotokoll** (in Form eines pdf-Dokuments) aus. Dieses Protokoll ist wesentlicher Bestandteil des Zuwendungsverfahrens für Kälte- und Klimaanlage, denn es dient als Effizienznachweis gegenüber dem BAFA.

Dieses Nutzerhandbuch beschreibt die Handhabung des „BAFA-EffizienzCheck für Kälte- und Klimaanlage“. Darüber hinaus wird dargestellt, wie die Software die Werte für SEPR und MEPS berechnet. Es enthält außerdem Hinweise, wie die Effizienz einer Anlage erhöht werden kann.

# Installationsanleitung

Laden Sie zunächst „BAFA-EffizienzCheck für Kälte- und Klimaanlage“ als ZIP-Dateien von der BAFA-Webseite herunter.

[https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/kki\\_effizienz\\_bafa.zip?\\_\\_blob=publicationFile&v=6](https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/kki_effizienz_bafa.zip?__blob=publicationFile&v=6).

Mit der linken Maus-Taste wird die Datei im Ordner „Downloads“ ihres Rechners gespeichert.


Mit der rechten Maus-Taste können sie die Datei mit „Ziel speichern unter“ auch in einem anderen Ordner ihrer Wahl herunterladen.

Anschließend entpacken, bzw. extrahieren sie bitte den Inhalt.

Nach dem Entpacken bzw. dem Extrahieren haben sie zwei Möglichkeiten, die Software zu starten:

## Installation mittels „Setup.exe“:


- Installation mit der in entpackten Ordner befindlichen Datei „Setup.exe“
- Klicken sie dazu bitte mit der rechten Maus-Taste auf das „Setup“ und führen es bitte unter Administratorrechten aus.
- Das „Setup“ erstellt einen Ordner „BAFA-Effizienz“ unter c://Programme(86) auf ihrem Rechner
- In dem Ordner befindet sich die ausführbare Datei „Effizienz\_Check.EXE“, die mittels Doppelklick gestartet werden kann
- Das Ausführen der Datei „Effizienz\_Check.EXE“ erfordert keine Administratorrechte, aber in dem Ordner „C:\\Programme (86)\\BAFA-Effizienz“ sollte, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, das Lesen, Schreiben und Löschen von Dateien erlaubt werden.
- Das „Setup“ erstellt außerdem ein Icon namens „Effizienz\_Check.EXE“ auf dem Desktop.
- Das „Setup“ versucht die für den Betrieb des „EffizienzCheck“ notwendigen Bibliotheken, wie z.B. .OCX Dateien in ihren System zu registrieren.
- Sollten die oben genannten Maßnahmen nicht erfolgreich sein, so werden die Maßnahmen durch Schutzprogramme auf ihrem System blockiert.



Sollte die Installation mittels „Setup.exe“ nicht erfolgreich sein, können sie den „EffizienzCheck“ auch alternativ zum Laufen bringen:

### Installation mittels Kopieren und manueller Registrierung der .OCX - Dateien:

- Beachten sie bitte, dass sie alle Maßnahmen unter Administratorrechten vornehmen.
- Entpacken sie alle Dateien in einen Ordner ihrer Wahl
- In dem Ordner befindet sich die ausführbare Datei „Effizienz\_Check.EXE“, die mittels Doppelklick gestartet werden kann
- Erstellen sie bitte eine Verknüpfung zu der Datei „Effizienz\_Check.EXE“
- Auch hierbei erfordert das Ausführen der Datei „Effizienz\_Check.EXE“ keine Administratorrechte, aber in dem Ordner „C:\Programme (86)\BAFA-Effizienz“ sollte ebenfalls, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, das Lesen, Schreiben und Löschen von Dateien erlaubt werden.
- Um die notwendigen Bibliotheken, wie z.B. .OCX Dateien in ihren System zu registrieren, könne sie die ebenfalls in dem Ordner enthaltene Stapelverarbeitungs-datei (BATCH-Datei) „reg\_CT\_OCX\_Admin.bat“ ausführen.
- Sollten die oben genannten Maßnahmen ebenfalls nicht erfolgreich sein, so werden die Maßnahmen durch Schutzprogramme auf ihrem System blockiert und wir möchten sie bitten, alle genannten Maßnahmen unter Administratorrechten zu wiederholen oder ihre IT-Betreuung um Unterstützung zu bitten.



# Benutzeroberfläche

In diesem Kapitel sind die Felder der Benutzeroberfläche des „BAFA-EffizienzCheck für Kälte- und Klimaanlage“ beschrieben. Die Oberfläche besteht aus Eingabefeldern, die eine Dateneingabe oder Datenauswahl erfordern, sowie aus Anzeigefeldern und aus Funktionsbuttons, über die das Rechenverfahren gestartet wird.

## Allgemeine Angaben, Kälteleistung und Kältemittel

### Antragstellername:

Eingabefeld: Tragen Sie hier bitte den Namen ein, den Sie im Antragsformular des BAFA verwenden.

### Interne Bezeichnung der Anlage:

Eingabefeld: Tragen Sie hier bitte die interne Anlagennummer/Bezeichnung der Kälteanlage ein, um zwischen mehreren Anlagen am gleichen Standort unterscheiden zu können.

### Standort der Anlage

Eingabefeld: Tragen Sie bitte die Standortdaten ein, die Sie in das Antragsformular des BAFA eintragen oder eingetragen haben.

### Kältemittel:

Eingabefeld: Wählen Sie hier bitte das Kältemittel aus, mit dem die Anlage betrieben wird. Einige natürliche Kältemittel (bspw. R290, R600, etc.) können sowohl mit ihrer ASHRAE-Nr. oder ihrer allgemeinsprachlichen Bezeichnung gewählt werden.

### Kälteleistung am Auslegungspunkt (realer Anlagenbetrieb):

Eingabefeld: Tragen Sie die Kälteleistung am Auslegungspunkt der Anlage für realen Anlagenbetrieb ein. Auf diese Angabe stützt sich nahezu die komplette Berechnung. Dieses Feld sollten Sie daher als eines der ersten ausfüllen.

Ein geeignetes Datenblatt für die Verdichter über die Kälteleistung am tatsächlichen Auslegungspunkt muss zusätzlich zum Ergebnisprotokoll des BAFA EffizienzChecks beim BAFA eingereicht werden.

### BAFA-Kälteleistung

Eingabefeld: Tragen Sie die Kälteleistung der Anlage nach BAFA-Auslegungsbedingungen ein. Diese Kälteleistung ist maßgeblich für die Berechnung des Zuschusses bzw. des Förderbetrages gemäß Nummer 5.1 der Kälte-Klima-Richtlinie.

**HINWEIS**

Für beide Kälteleistungsberechnungen (Kälteleistung am Auslegungspunkt und BAFA-Kälteleistung) muss je ein Datenblatt zusätzlich zum Ergebnisprotokoll des BAFA EffizienzChecks eingereicht werden.

**BAFA-Betriebspunkte**

Anzeigefeld: Hier werden die Temperaturen angezeigt, die für die Berechnung der Kälteleistung nach BAFA-Auslegungsbedingungen (BAFA-Kälteleistung) zugrunde zu legen sind. Diese Temperaturen sind von der Art des Kälteerzeugers abhängig und vorgegeben.

Die für die Berechnung der BAFA-Kälteleistung maßgeblichen Auslegungsbedingungen (Temperaturen und Regeln) finden Sie im Kapitel BAFA-Auslegungsbedingungen auf Seite 28 dieses Nutzerhandbuchs.

**Anlagen Typ:**

Eingabefeld: Wählen Sie hier die Art des Kälteerzeugers aus, für den der EffizienzCheck durchgeführt wird.

**Temperaturbereich**

Eingabefeld: Wählen Sie hier bitte den Bereich aus, der den tatsächlichen Bedingungen im Produktivbetrieb der Anlage am nächsten kommt. Je nach Auslastungsprofil können Sie aus fünf verschiedenen Temperaturbereichen auswählen:


	Nutztemperatur
Klimatisierung	> +20°C
Pluskühlung	+8°C bis +20°C
Normalkühlung NK	-3°C bis +6°C
Tiefkühlung TK	-30°C bis -16°C
Schockfroster	-60°C bis -50°C

Hinweis: Durch die Auswahl in den Feldern **Anlagen Typ** und **Temperaturbereich** werden von der EffizienzCheck Software Werte, z.B. für Temperaturdifferenzen der Wärmeübertrager, Typ der Verdampfung oder die Nutztemperaturen so gesetzt, dass aufgrund dieser Vorgaben die Anlage förderfähig ist. Anschließend können diese Werte verändert werden, es ist aber sicherzustellen, dass die Anlage konstruktionsbedingt, den minimal geforderten MEPS/SEPR Wert erbringt.

**Auslastungsprofil**

Eingabefeld: Wählen Sie hier das Profil aus, das den tatsächlichen Bedingungen im Produktivbetrieb der Anlage am nächsten kommt. Wählen Sie zwischen:

- Humanklima Sommerbetrieb
- Humanklima mit Serverbetrieb
- Kaltwassersatz
- Gewerbekälte
- Industriekälte
- Prozesskälte
- Bäckereikälte
- Agrarkälte Winterhalbjahr.

Das gewählte Auslastungsprofil kann mit dem Button  betrachtet werden. Angezeigt werden die Kälteleistungsanforderungen am Tag und in der Nacht für den jeweiligen Monat. Anhand der beiden Eckpunkte wird im Hintergrund für die Berechnung für je einen Referenztag pro Monat ein stetiges Profil der Leistungsanforderung erstellt.

### Anzahl Verdichter

Eingabefeld: Wählen Sie bitte die zutreffende Anzahl aus. Bei CO2 Anlagen mit Parallelverdichtung werden nur die Hauptverdichter angegeben, ohne die zur Unterkühlung vorhandenen Parallelverdichter. Je nach Anzahl der Verdichter wird die Mindestanforderung für die Regelungsart Verdichter automatisch festgelegt.


### Beschreibung

Eingabefeld: Dieses Feld können Sie für einen freien Texteintrag nutzen, um zu beschreiben, welches Medium gekühlt wird oder gekühlt werden soll, z.B. Werkstoffe, Nahrungsmittel, Serverkühlung, Komfortklimatisierung.

The screenshot shows a software interface with a blue background. On the left, there is a text input field for 'Interne Bezeichnung der Anlage'. Below it, 'Energiekosten' is set to '.22 €/kWh' and 'Emission CO2' is set to '.455 kg CO2/kWh'. A 'Berechnung' button with a calculator icon is present. Below the button, the result '131106 (kWh/a)' is displayed. Further down, 'Betriebskosten' is '28843 €/a', 'Emission CO2' is '59,653 t/a', and 'SEPR/SEER' is '6'. At the bottom left, 'Eschborn/Germany' is entered. On the right side, 'Typ Berechnung' is set to 'Einstufig - Standard'. There are two unchecked checkboxes: 'Economizer' and 'Wärmetauscher Saugleitung Flüssigkeitsleitung'. 'Verdichter' is set to 'Halbhermetik', 'Hubkolben' is selected in the dropdown below it, and 'Regelungsart Verdichter' is set to 'Inverter'.

## Angaben zum Verdichter, Berechnen

### Berechnung

Funktionsbutton: Ein Klick auf  startet das Rechenverfahren, das das u.a. anlagenspezifische Werte für den minimal notwendigen MEPS und den sich aus der Konstruktion ergebenden SEPR über eine Ganzjahres Simulation bestimmt

### Typ Berechnung

Eingabefeld: Hier wird zwischen einstufigen und zweistufigen Prozessen unterschieden.

### Verdichter

Eingabefelder: Wählen Sie hier die spezifischen Eigenschaften, wie Typ und Bauform, der Verdichter sowie die Regelung für den Verdichter der zu fördernden Anlage aus. Diese haben Einfluss auf den Wirkungsgrad.

### Betriebskosten, Emission CO2, SEPR/SEER

Anzeigefelder: Hier werden die Ergebnisse der Berechnungen angezeigt.

## Angaben zum Verflüssiger

### Lamellenfläche/Leistung:

Eingabefeld: Die Auswahlmöglichkeiten beschreiben die Wärmetauscher-Oberfläche im Bezug zur Verflüssiger Leistung. Je größer der Verflüssiger bei gleicher Verflüssiger Leistung, desto kleiner ist die Temperaturdifferenz zwischen Verflüssigungs- und Umgebungstemperatur. Sie können die Differenz in dem rechten Feld selbst wählen oder alternativ das linke Dropdown-Menü nutzen. Hierbei gelten für die Auswahlmöglichkeiten folgende Werte:

	Veflüssiger	Gaskühler bei CO <sub>2</sub>
Klein	15 K	7 K
Mittel	10 K	5 K
Groß	7 K	3 K

### Temperatur Verflüssigung Winterregelung:

Eingabefeld: Das Feld Winterregelung beschreibt die Temperatur, auf die die Verflüssigungstemperatur minimal abgesenkt werden kann. Dabei können Sie diese entweder selbst auswählen oder das Programm die Temperatur über die Auswahl des Kältemittels, die Art des Expansionsventils und die Einsatzgrenzen der Verdichter berechnen lassen. Hierfür wählen Sie einfach das Taschenrechner Symbol rechts neben dem Auswahlfeld. Sollte es keine Temperaturregelung geben (beispielsweise bei Innenaufstellung) geben Sie den Wert der normalen Verflüssigungstemperatur an.

The screenshot shows a software interface with the following fields and values:

- Lamellenfläche/Leistung Verflüssiger:** Dropdown menu set to "Groß".
- Temperaturdifferenz Verflüssiger /[K]:** Dropdown menu set to "7".
- Temperatur Verflüssigung Winterregelung:** Input field set to "22 °C" with a calculator icon to the right.
- Temperatur Verflüssigung /[°C]:** Input field set to "42".
- Leistung Ventilator /[kW]:** Input field set to "1".
- Leistung Ventilator /[kW]:** Dropdown menu set to "B", with a color-coded efficiency scale (A+, A, B, C, D) and a question mark below it.
- Umgebungstemperatur:** Input field set to "35 °C".
- Regelungsart Ventilator:** Dropdown menu set to "Inverter".
- Typ Verflüssiger:** Dropdown menu set to "Rückkühler Luftgekühlt - Außenaufstellung".

### Temperatur Verflüssigung:

Eingabefeld: In diesem Feld geben Sie die Verflüssigungstemperatur im Auslegungszustand der Anlage an. Bei transkritischen CO<sub>2</sub> – Anlagen ist hier die konstruktiv bedingte Gaskühler Austrittstemperatur einzutragen. Der optimale, zugehörige Regeldruck wird von der Software errechnet.

### Leistung Ventilator:

Eingabefeld: Ist Ihnen die elektrische Leistungsaufnahme der verwendeten Verflüssiger-Lüftermotoren bekannt, können Sie diese summieren und hier angeben. Sollten Ihnen diese Werte nicht bekannt sein, so können Sie im rechten Dropdown-Menü eine Energieeffizienzklasse für die Lüftermotoren auswählen. Die elektrische Leistung wird dann vom Programm in Abhängigkeit von der Kälteleistung und der Angaben zum Verflüssiger geschätzt.

### Umgebungstemperatur

Eingabefeld: Die Umgebungstemperatur, in der der Verflüssiger arbeiten muss, ist für Anlagen mit Außenaufstellung fest mit 35°C hinterlegt und kann nicht verändert werden. Dies dient der Vergleichbarkeit der Energieeffizienz abhängig von der Anlagenausführung.

Bei Innenaufstellung von luftgekühlten Verflüssigern oder Rückkühlern kann dieser Wert hingegen verändert werden und stellt die mittlere zu erwartende Umgebungstemperatur, z.B. in einer Tiefgarage dar.

**Regelungsart Ventilator:**

Eingabefeld: In diesem Dropdown-Menü wählen Sie aus, ob die Verflüssiger-Lüftermotoren, wenn vorhanden, per Inverter geregelt sind oder ungeregt per Ein/Aus laufen.

**Typ Verflüssiger:**

Eingabefeld: Geben Sie hier an, wie die Verflüssigung konstruktiv im Kältemittelkreis realisiert werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen „Luftgekühlt“ oder „Rückkühler“ mit der Option „Außen- oder Innenaufstellung“, „Luftgekühlt-adiabat“, „Rückkühler-adiabat“, „Kühlturm“, „Kaskade - Booster Direkt“ und „Kaskade - Indirekt“. Die zu erwartenden Außenlufttemperaturen und die zu erwartenden Außenluftfeuchten werden von der Software bestimmt und eine Bilanz der adiabaten Kühler erstellt.

Wenn Sie „Flüssigkeitsgekühlt“ auswählen, muss ein entsprechendes Kühlwassernetz vorhanden sein, dessen Vorlauftemperatur (Wassereintrittstemperatur in den Verflüssiger) sie in einem weiteren Eingabefeld angeben.

Wenn Sie „Kaskade - Booster Direkt“ oder „Kaskade - Indirekt“ auswählen, muss die entsprechende Verflüssigungstemperatur, die durch die obere Stufe realisiert werden kann, in dem entsprechenden Eingabefeld angegeben werden.

**HINWEIS**

Ein geeignetes Datenblatt für den Verflüssiger oder den Rückkühler über die Leistung und die Temperaturspannung am tatsächlichen Auslegungspunkt muss zusätzlich zum Ergebnisprotokoll des BAFA EffizienzChecks beim BAFA eingereicht werden.

## Angaben zum Verdampfer

**Lamellenfläche/Leistung:**

Eingabefeld: Die Auswahlmöglichkeiten beschreiben die Wärmetauscher-Oberfläche im Bezug zur Verdampfer Leistung. Je größer der Verdampfer bei gleicher Verdampfer Leistung, desto kleiner ist die Temperaturdifferenz zwischen Verdampfungs- und Raumtemperatur. Sie können die Differenz in dem unteren Feld selbst wählen oder alternativ das linke Dropdown-Menü nutzen. Hierbei werden für die Auswahlmöglichkeiten, in Abhängigkeit von der Nutztemperatur Werte gesetzt:

Klein	9,6 K
Mittel	7,0 K
Groß	4,4 K

**Leistung Ventilator:**

Eingabefeld: Ist Ihnen die elektrische Leistungsaufnahme der verwendeten Verdampfer-Lüftermotoren bekannt, können Sie diese summieren und hier angeben. Sollten Ihnen diese Werte nicht bekannt sein, so können Sie im rechten Dropdown-Menü eine Energieeffizienzklasse für die Lüftermotoren auswählen. Die elektrische Leistung wird dann vom Programm in Abhängigkeit von der Kälteleistung und der Angaben zum Verdampfer geschätzt.

The screenshot shows the following input fields and options:

- Lamellenfläche/Leistung:** Dropdown menu set to "Mittel".
- Leistung Ventilator / [kW]:** Input field with "0,79".
- Leistung Ventilator / [kW]:** Dropdown menu set to "B".
- Lamellenabstand / [mm]:** Input field with "7".
- Mittlere Nutztemperatur / [°C]:** Input field with "2".
- Temperaturdifferenz Kühler / [K]:** Dropdown menu set to "8".
- Temperaturdifferenz Kühler / [K]:** Radio buttons for "Direkt" and "Indirekt", with "Indirekt" selected.
- Temperatur Verdampfung / [°C]:** Input field with "-12".
- Temperatur Verdampfung / [°C]:** Radio buttons for "Konstant" and "Gleitend", with "Konstant" selected.
- Energy Efficiency Class:** A dropdown menu with options:
  - El. Bedarfsabtauung
  - Umluft
  - Heißgasabtauung
  - Kaltgasabtauung
  - Warm/Kaltsole
  - ohne Abtauung

On the right side, there is a color-coded energy efficiency scale from A+ (green) to D (red), with a question mark next to it.

**Lamellenabstand:**

Eingabefeld: Geben Sie hier den Lamellenabstand des Verdampfers ein. Diese Angabe dient unter anderem der Berechnung des benötigten elektrischen Energiebedarfes für die Abtauheizung. Ferner wird damit die Effizienzklasse der Verdampfer errechnet.

**Nutztemperatur**

Eingabefeld: In diesem Feld geben Sie die Nutztemperatur der Anlage ein. Diese ist bei allen Arten von Luftkühlern, ob direkt- oder indirekt verdampfend, die zu erreichende Raumtemperatur. Wird eine Flüssigkeitskühlung vorgesehen, z.B. für Maschinenkühlung, ist die zu erreichende Vorlauftemperatur einzutragen.

**Temperaturdifferenz Kühler / [K]**

Eingabefeld: Geben Sie hier die Temperaturdifferenz (in Kelvin) zwischen Nutztemperatur und Verdampfungstemperatur (bei direkt verdampfenden Systemen) bzw. zwischen Nutztemperatur und Kühler (bei indirekten Systemen) an. Bei indirekten Systemen wird ein zusätzlicher Wärmeübergang von 6K berücksichtigt.

**Temperatur Verdampfung / [°C]**

Anzeigefeld: Die zu erwartende Verdampfungstemperatur.

Geben Sie im Feld rechts daneben an, ob die Temperaturregelung „konstant“ oder „gleitend“ erfolgt. Bei der Option „gleitend“ hebt die Software während der Berechnung die Verdampfungstemperatur je nach Teillast der Anlage an.

Im Bereich darunter geben Sie bitte die Abtauvariante an, indem Sie aus den Alternativen Elektrische Abtauung, Umluft, Heißgas-Abtauung oder Kaltgas-Abtauung wählen. Die Software berücksichtigt je nach Temperaturbereich und Abtauverfahren den zu erwartenden energetischen Aufwand.

**HINWEIS**

Ein geeignetes Datenblatt für die Verdampfer über die Leistung und die Temperaturspreizung am tatsächlichen Auslegungspunkt muss zusätzlich zum Ergebnisprotokoll des BAFA EffizienzChecks beim BAFA eingereicht werden.

**Leistung Sekundär Pumpe / [kW]**


Eingabefeld: Leistung Sekundärpumpe: Hier wird die erforderliche Gesamtleistung aller Sekundärpumpen bei Volllast von indirekten Anlagen eingetragen. Unter dem darunter liegenden Feld wird die Regelungsart der Sekundärpumpen gewählt. Die Software passt, je nach Regelungsart, den Energiebedarf über die Teil-Last an.


Evtl. vorhandene Primär- oder Rückkühlerpumpen werden pauschal im Hintergrund der Berechnung berücksichtigt.

**Option Freie Kühlung / [kW]**

Auswahlfeld: Wird diese Option gewählt, prüft die Software, ob die Außentemperaturen mit der in dem darunterliegenden Feld angegebenen Temperaturdifferenz des zu installierenden Wärmeübertragers ausreichen, um eine Kühlung zu gewährleisten. Ferner kann in dem Eingabefeld daneben die maximale Leistung der Ventilatoren der freien Kühlung eingetragen werden. Die aktuelle Leistung der Ventilatoren der freien Kühlung wird über die Teillast und die Temperaturspreizung Außenluft zu Nutztemperatur angepasst.

# Temperaturreprofile der Außenluft

Durch Klick auf das  -Symbol, wird das folgende Fenster eingeblendet:




Monat	Temperatur Tag (15:00) / [°C]	Temperatur Nacht (5:00) / [°C]	Kälteleistung Tag / [%]	Kälteleistung Nacht / [%]
1 Januar	2	-1	50	30
2 Februar	6,7	2,2	55	30
3 März	11,7	5,7	60	40
4 April	15,7	8,7	65	45
5 Mai	20,7	12,7	70	50
6 Juni	26,7	17,7	85	55
7 Juli	28,7	18,7	100	55
8 August	27,9	18,9	95	55
9 September	21,7	13,7	75	50
10 Oktober	16,5	9,5	65	45
11 November	12,3	6,3	60	40
12 Dezember	7,1	2,6	55	30

In diesem Fenster werden die Eckdaten des Temperaturprofils der Außenluft angezeigt. Die Default-Einstellung für von Normalbedingungen abweichende Klimatische Verhältnisse ist Mittel und nicht veränderbar. Der Anlagenstandort ist fest eingestellt (Eschborn) und ebenfalls nicht veränderbar. Damit soll erreicht werden, dass nur die anlagenspezifischen Unterschiede, die die Energieeffizienz beeinflussen, für die Beurteilung herangezogen werden.


In den beiden letzten Spalten werden die Eckdaten für das Auslastungsprofil angezeigt. Auch diese nicht in der EffizienzCheck Software nicht veränderbar, aber ein anderes Auslastungsprofil kann gewählt werden.

Aus den Eckdaten erzeugt die Software bei der Simulation eine steige Kurve für den Tages Temperaturgang und die Tages Leistungsanforderung.

Um die Berechnung abzuschließen, klicken Sie erneut auf  . Danach wird das Ergebnisfenster angezeigt, welches pro Aggregat den Jahresstromverbrauch und für den Verflüssiger den jährlichen Wasserverbrauch darstellt, sowie die Anteile am Gesamtstromverbrauch (hier am Beispiel einer förderfähigen Anlage).

Angezeigt werden darüber hinaus der anwendungsspezifische Zahlenwert für die Energieeffizienz der gewählten Anlagenauslegung (**Seasonal Energy Performance Ratio - SEPR**) sowie der von der Software vorgegebene Referenzwert (**Minimal Energy Performance Standard (MEPS)**).

Förderfähig sind Anlagen, deren SEPR-Zahlenwert größer ist, als der von der Software vorgegebene Zahlenwert für den Minimal Energy Performance Standard (MEPS).



Anteil		
1 Verdichter :	194195 kWh/a	69.24 %
2 Verflüssiger :	11647 kWh/a	4.15 %
3 Verdampfer :	53455 kWh/a	19.06 %
4 Abtauung :	21031 kWh/a	7.49 %
5 Pumpe :	129 kWh/a	.04 %
6 Summe Energiebedarf:	280460 kWh/a	100%
7 Verflüssiger Luftgekühlt :	0 m³	Wasser /a
8		
9		
10		
11		

**SEPR > MEPS**


Die gewählte Anlagenauslegung erfüllt die Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz nach der Kälte-Klima-Richtlinie.

SEPR: 5.21

MEPS: 4.17


Other values: 8.34, 6.25, 2.08

# Ergebnisprotokoll

Das Ergebnisprotokoll gibt die wesentlichen Anlagendaten sowie die Berechnungsergebnisse wieder. Es wird mit Klick auf den Drucken-Button am  rechten unteren Rand generiert.

BAFA - Effizienz-Check-Software

Antragstellername : Beispiel GmbH  
 Interne Bezeichnung der Anlage : R290-Anlage mit Rückkühler



**Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle**

---

Datum : 13.12.2023 Seite : 1  
 Anlage zum Förderprogramm für effiziente Kälte- und Klimaanlage


---

<b>Effizienz-Check : Gewerbe-Kälteanlagen NK (DX)</b>	
Auslastungsprofil : Kälteleistung : 300 kW Temperaturbereich : Normalkühlung NK BAFA-Kälteleistung : 250 kW	Gewerbekälte, Eschborn/Germany_ Kältemittel : PROPAN Umgebungstemperatur : Normal/ 35 °C Setpoint : to = -10°C, tc = 40°C
Verdampfer Effizienzklasse : B Temperatur Verdampfung : -8,1 °C/ 3.65 bar Mittlere Nutzttemperatur : 2 °C Lamellenabstand : 7 mm Leistung Ventilator : 11,4 kW	Lamellenfläche/Leistung : Klein/ dt = 10.1 K Verdampfung : Direkt Abtaugung : El. Abtaugung Expansionsventil : Teilüberflutete Verdampfung
Verflüssiger : Luftgekühlt, Effizienzklasse : A+ Temperatur Verflüssigung : 42 °C / 14.32 bar Leistung Ventilator : 10,22 kW	Lamellenfläche / Leistung : Groß / dt = 7 K Regelungsart : Inverter
Verdichter : Hubkolben/Halbhermetik Anzahl Verdichter : 1 Winterregelung : t min = 19 °C Leistung Pumpe : 1,2 kW, Inverter	Regelungsart : Inverter Winterregelung : pc min = 8.11 bar, pc / po = 2.21
Spez. Emission CO2 : Jahresenergiebedarf : Emission CO2 :	455 kg CO2/kWh 285081 kWh/a 129,711 t/a
Verdichter : Verflüssiger : Verdampfer : Abtaugung : Pumpe :	184024 kWh/a / 64.55 % 32884 kWh/a / 11.53 % 53455 kWh/a / 18.75 % 14688 kWh/a / 5.15 % 28 kWh/a / 0 %
SEPR : 5,25 MEPS : 4,17	COP Min / Max [ 4.44 / 10.83]

Die gewählte Anlagenauslegung erfüllt die Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz nach der Kälte-Klima-Richtlinie.

Das Ergebnisprotokoll dient als Effizienznachweis im Rahmen der Kälte-Klima-Richtlinie. Es ist beim BAFA einzureichen, wenn eine Förderung nach der Kälte-Klima-Richtlinie beantragt oder der Verwendungsnachweis geführt wird. Weitere Informationen auf: [www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Klima\\_Kaeltetechnik/klima\\_kaeltetechnik\\_node.html](http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Klima_Kaeltetechnik/klima_kaeltetechnik_node.html)

Umsetzung :  
 CoolTool Technology GmbH, D-47229 Duisburg - <http://www.cooltool-software.com>



SEPR 5,25  
MEPS 4,17

Das Ergebnisprotokoll ist wesentlicher Bestandteil des Zuwendungsverfahrens für Kälte- und Klimaanlage, denn es dient als Effizienznachweis gegenüber dem BAFA. Es ist zusammen mit dem Antrag beziehungsweise dem Verwendungsnachweis beim BAFA einzureichen.

Bei der Neuinstallation einer Kompressionskälteanlage (Flüssigkeitskühlsätze oder Direktverdampfungsanlagen) oder bei der Nachrüstung von Trockenkühlern als Vor- oder Freikühler ist der Nachweis sowohl für die geplante Anlage im Antrag erforderlich als auch für die tatsächlich errichtete Anlage im Verwendungsnachweis.

Bei der Effizienz-Umrüstung von Kleinanlagen ist der Nachweis nur für die tatsächlich vorgenommene Umrüstung im Verwendungsnachweis vorzulegen.

# Beispiele

## Flüssigkeitskühlsatz AC 300 kW:

Kälteleistung: 300 kW  
 Kältemittel R290, elektronische Expansionsventile  
 Nutztemperatur: 22°C, Indirekte Verdampfung  
 Verflüssigung indirekt über Rückkühler mit Außenaufstellung.

The screenshot shows the input form for a liquid cooling system. The fields are filled with the following data:

- Antragstellername: Muster Konzern AG
- Interne Bezeichnung der Anlage: R290 NK Indirekt
- Standort der Anlage: Hauptstr. 123, PLZ, Ort: 12345 Musterstadt
- Kältemittel: PROPAN, Kälteleistung [kW]: 300
- BAFA-Kälteleistung [kW]: 345
- Anlagen Typ: Flüssigkeitskühlsätze AC
- BAFA-Betriebspunkte: t(Sole)Austritt= +7°C, t(Luft, außen)= 35°C
- Temperaturbereich: Klimatisierung
- Anzahl Verdichter: 4
- Auslastungsprofil: Kaltwassersatz
- Typ Berechnung: Einstufig - Standard
- Zusätzliche Information: Hallen Klimatisierung
- Energiekosten: .22 €/kWh, Emission CO2: .455 kg CO2/kWh
- Economizer

Anlagentyp: Flüssigkeitskühlsätze AC  
 Temperaturbereich: Klimatisierung  
 Auslastungsprofil: Kaltwassersatz

Bafa Effizienz-Check 10.01.1: Profil Kälteleistung Januar-Dezember

Land: Germany, Städte: Eschborn, Auslastungsprofil: Kaltwassersatz

Umgebungstemperatur: Winter (Gering, Mittel, Hoch), Sommer (Gering, Mittel, Hoch)

Monat	Temperatur Tag (15:00) / [°C]	Temperatur Nacht (5:00) / [°C]	Kälteleistung Tag / [%]	Kälteleistung Nacht / [%]
1 Januar	2	-1	20	5
2 Februar	6,7	2,2	20	5
3 März	11,7	5,7	30	10
4 April	15,7	8,7	40	15
5 Mai	20,7	12,7	60	20
6 Juni	26,7	17,7	80	20
7 Juli	28,7	18,7	100	40
8 August	27,9	18,9	80	20
9 September	21,7	13,7	60	20
10 Oktober	16,5	9,5	30	15
11 November	12,3	6,3	20	10
12 Dezember	7,1	2,6	20	5

Buttons: Speichern Profil, Abbrechen, Berechnung

- Rückkühler:  $Dt_m = 6$  K, Effizienzklasse „B“, Leistung Lüfter = 7,74 kW  
 Verflüssigungstemperatur  $t_c = 44^\circ\text{C}$ ,  $DT_{ges} = Dt_m + 3\text{K}$ , 3K = Zusätzlicher Wärmeübergang
- Luftkühler:  $Dt_m = 12$  K, Effizienzklasse „A“, Leistung Lüfter = 4,24 kW  
 Verdampfungstemperatur  $t_o = 4^\circ\text{C}$ ,  $DT_{ges} = Dt_m + 6\text{K}$ , 6K = Zusätzlicher Wärmeübergang  
 Keine Abtauung erforderlich
- Option: Freie Kühlung aktiviert mit  $DT_m = 4\text{K}$  und Ventilatorleistung wie Rückkühler 7,74 kW

**Condenser Settings (Red Panel):**

- Lamellenfläche/Leistung Verflüssiger: **Groß**
- Temperaturdifferenz Verflüssiger  $[K]$ : **6**
- Temperatur Verflüssigung Winterregelung: **31 °C**
- Temperatur Verflüssigung  $[^\circ\text{C}]$ : **44**
- Leistung Ventilator  $[kW]$ : **7.74**, Effizienzklasse: **B**
- Umgebungstemperatur: **35 °C**
- Regelungsart Ventilator: **Inverter**
- Typ Verflüssiger: **Rückkühler Luftgekühlt - Außenaufstellung**

**Evaporator and Expansion Valve Settings (Blue Panel):**

- Lamellenfläche/Leistung: **Mittel**, Leistung Ventilator  $[kW]$ : **4.24**, Effizienzklasse: **A**
- Lamellenabstand  $[mm]$ : **7**
- Mittlere Nuttemperatur  $[^\circ\text{C}]$ : **22**
- Temperaturdifferenz Kühler  $[K]$ : **12**,  Direkt  Indirekt
- Temperatur Verdampfung  $[^\circ\text{C}]$ : **4**,  Konstant  Gleitend
- Expansionsventil: **Elektronisch**
- Abtauungsoptionen:
  - El. Bedarfsabtauung
  - Umluft
  - Heißgasabtauung
  - Kaltgasabtauung
  - Warm/Kaltsole
  - ohne Abtauung

**Pump and Free Cooling Settings (Bottom Panels):**

- Leistung Sekundär Pumpe  $[kW]$ : **4.5**, Regelungsart Sekundär Pumpe: **Inverter**
- Freie Kühlung
- Temperaturdifferenz Wärmetauscher  $[K]$ : **4**
- Leistung Ventilator Freie Kühlung  $[kW]$ : **7.74**
- Temperatur Saugleitung  $[^\circ\text{C}]$ : **15**

**Right Side Toolbar:**

- Diagramm
- Profil
- h,log p - Diagramm
- Drucken
- Hilfe
- Abbrechen

Ergebnis der Berechnungen:

Anlage ist mit einem SEPR-Wert von 7,48 und einem verlangtem Mindest-MEPS Wert von 5,41 förderfähig. Nach der Berechnung erscheint eine Übersicht der einzelnen zugrunde gelegten Anteile des Energiebedarfs:

Standort der Anlage:  
 Straße, Hausnummer: **Hauptstr. 123** PLZ, Ort: **12345 Musterstadt**

Kältemittel: **PROPAN** Kälteleistung /[kW]: **300** BAFA-Kälteleistung /[kW]: **345**

Anlagen Typ: **Flüssigkeitskühlsätze AC**  
 Temperaturbereich: **Klimatisierung**  
 Auslastungsprofil: **Kaltwassersatz**  
 Zusätzliche Information: **Hallen Klimatisierung**

Energiekosten: **.22** €/kWh Emission: **43** g/kWh

Berechnung

**96303** kWh/a

Betriebskosten: **21186** €/a Emission: **43** g/kWh

Eschborn/Germay\_

Lamellenfläche/Leistung Verflüssiger: **Groß**


Temperatur Verflüssigung /[°C]: **44** Leistung Ventilator /[kW]: **7.74**

Anteil			
1	Verdichter :	68070 kWh/a	70.68 %
2	Verflüssiger :	8469 kWh/a	8.79 %
3	Verdampfer :	10120 kWh/a	10.5 %
4	Abtauung :	0 kWh/a	0 %
5	Pumpe :	9643 kWh/a	10.01 %
6	Summe Energiebedarf:	96303 kWh/a	100 %
7	Rückkühler Luftgekühlt - A	0 m³	Wasser /a
8			
9			
10			
11	Einsparung Freie Kühlung	37257 kWh/a	27.89 %

**SEPR > MEPS**

Die gewählte Anlagenauslegung erfüllt die Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz nach der Kälte-Klima-Richtlinie.

Diagramm  
 Profil



## Gewerbekälteanlage NK 400 kW:

Kälteleistung: 400 kW  
 Kältemittel: R1270, elektronische Expansionsventile  
 Nutztemperatur: 2°C, Indirekte Verdampfung  
 Verflüssigung direkt über Verflüssiger mit Außenaufstellung.

The screenshot shows the input form for a commercial refrigeration system. The fields are as follows:

- Antragstellername: Muster Konzern AG
- Interne Bezeichnung der Anlage: R290 NK Indirekt
- Standort der Anlage:
  - Straße, Hausnummer: Hauptstr. 123
  - PLZ, Ort: 12345 Musterstadt
- Kältemittel: R1270
- Kälteleistung /[kW]: 400
- BAFA-Kälteleistung /[kW]: 475
- Anlagen Typ: Flüssigkeitskühlsätze NK
- BAFA-Betriebspunkte Flüssigkeitskühlsätze NK: t(Sole)Austritt= -8°C, t(Luft, außen)= 40°C
- Temperaturbereich: Normalkühlung NK
- Anzahl Verdichter: 4
- Auslastungsprofil: Gewerbekälte
- Typ Berechnung: Einstufig - Standard
- Zusätzliche Information: Kühlung Logistik Hallen
- Economizer:
- Energiekosten: .22 €/kWh
- Emission CO2: .455 kg CO2/kWh

Anlagentyp: Flüssigkeitskühlsätze NK  
 Temperaturbereich: Normalkühlung NK  
 Auslastungsprofil: Gewerbekälte

The screenshot shows the output window titled "Bafa Effizienz-Check 10.01.1: Profil Kälteleistung Januar-Dezember". It includes a table with monthly data and control buttons.

Monat	Temperatur Tag (15:00) /[°C]	Temperatur Nacht (5:00) /[°C]	Kälteleistung Tag /[%]	Kälteleistung Nacht /[%]
1 Januar	2	-1	50	30
2 Februar	6,7	2,2	55	30
3 März	11,7	5,7	60	40
4 April	15,7	8,7	65	45
5 Mai	20,7	12,7	70	50
6 Juni	26,7	17,7	85	55
7 Juli	28,7	18,7	100	55
8 August	27,9	18,9	95	55
9 September	21,7	13,7	75	50
10 Oktober	16,5	9,5	65	45
11 November	12,3	6,3	60	40
12 Dezember	7,1	2,6	55	30

Buttons: Speichern Profil, Abbrechen, OK.

- Verflüssiger:  $Dt_m = 7\text{ K}$ , Effizienzklasse „B“, Leistung Lüfter = 9,97 kW  
 Verflüssigungstemperatur  $t_c = 42^\circ\text{C}$ ,  $DT_{ges} = Dt_m$ , ohne zusätzlichen Wärmeübergang
- Luftkühler:  $Dt_m = 8\text{ K}$ , Effizienzklasse „A“, Leistung Lüfter = 8,49 kW  
 Verdampfungstemperatur  $t_o = -12^\circ\text{C}$ ,  $DT_{ges} = Dt_m + 6\text{K}$ , 6K = Zusätzlicher Wärmeübergang  
 Abtauung über Warmsole/Kaltsole
- Option: Freie Kühlung nicht aktiviert, da zu tiefe Nutzttemperatur.

Ergebnis der Berechnungen:

Anlage ist mit einem SEPR-Wert von 4,14 und einem vorgegebenen Mindest-MEPS Wert von 3,79 förderfähig. Nach der Berechnung erscheint eine Übersicht der einzelnen zugrunde gelegten Anteile des Energiebedarfs:

Kältemittel: **R1270**

Anlagen Typ: **Flüssigkeitskühlsätze NK**

Temperaturbereich: **Normalkühlung NK**

Auslastungsprofil: **Gewerbekälte**

Zusätzliche Information: **Kühlung Logistik Hallen**

Energiekosten: **.22 €/kWh**

Betriebskosten: **103059 €/a**

Eschborn/Germany\_

Lamellenfläche/Leistung Verflüssiger: **Groß**

Temperatur Verflüssigung / [°C]: **42**

Umgebungstemperatur: **35 °C**

Kälteleistung / [kW]: **400**

BAFA-Kälteleistung / [kW]: **475**

Anteil		
1	Verdichter :	392679 kWh/a 83.82 %
2	Verflüssiger :	33041 kWh/a 7.05 %
3	Verdampfer :	39810 kWh/a 8.49 %
4	Abtauung :	2918 kWh/a .62 %
5	Pumpe :	0 kWh/a 0 %
6	Summe Energiebedarf:	468450 kWh/a 100%
7	Verflüssiger Luftgekühlt - A	0 m³ Wasser /a
8		
9		
10		
11		

**SEPR > MEPS**

Die gewählte Anlagenauslegung erfüllt die Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz nach der Kälte-Klima-Richtlinie.

SEPR: **4.14**

MEPS: **3.79**

Leistung Ventilator / [kW]: **9.97**


Regelungsart Ventilator: **Inverter**

Diagramm

Profil

h.log p - Diagramm

Drucken



## Booster-Anlage R744/CO<sub>2</sub> transkritisch mit 220 kW NK und 85 kW TK Stufe: Die Förderfähigkeit der Anlagenkonstellation muss in zwei Teilen erfolgen: Teil 1:

Kälteleistung: 220 kW mit 110 kW NK-Leistung und 110 kW aus TK-Stufe

Kältemittel: R744, elektronische Expansionsventile mit Teilüberflutung

Nutztemperatur: 2°C, Direkte Verdampfung

Verflüssigung direkt über Gaskühler mit Außenaufstellung.

The screenshot shows the input form for a booster plant. The form is divided into several sections:

- Antragstellername:** Muster Konzern AG
- Interne Bezeichnung der Anlage:** R290 NK Indirekt
- Standort der Anlage:**
  - Straße, Hausnummer: Hauptstr. 123
  - PLZ, Ort: 12345 Musterstadt
- Kältemittel:** R744 (selected from a dropdown), **Kälteleistung /[kW]:** 220
- BAFA-Kälteleistung /[kW]:** 475
- Anlagen Typ:** Gewerbe-Kälteanlagen NK (DX)
- BAFA-Betriebspunkte Gewerbe-Kälteanlagen NK (DX):** to = -10°C, tc = 3°C
- Temperaturbereich:** Normalkühlung NK
- Anzahl Verdichter:** 3
- Auslastungsprofil:** Industriekälte
- Typ Berechnung:** Einstufig - Standard
- Zusätzliche Information:** Kühlung Produktion und TK Lager
- Energiekosten:** .22 €/kWh, **Emission CO<sub>2</sub>:** .455 kg CO<sub>2</sub>/kWh
- Economizer

Buttons for 'Berechnung', 'i', and a bar chart icon are visible at the bottom.

Anlagentyp: Gewerbekälteanlagen NK [DX]

Temperaturbereich: Normalkühlung NK

Auslastungsprofil: Industriekälte

The screenshot shows the output window titled 'Bafa Effizienz-Check 10.01.1: Profil Kälteleistung Januar-Dezember'. It displays a table with monthly data for cooling capacity and ambient temperatures. The table is as follows:

Monat	Temperatur Tag (15:00) /[°C]	Temperatur Nacht (5:00) /[°C]	Kälteleistung Tag /[%]	Kälteleistung Nacht /[%]
1 Januar	2	-1	75	65
2 Februar	6,7	2,2	75	65
3 März	11,7	5,7	80	70
4 April	15,7	8,7	85	70
5 Mai	20,7	12,7	90	75
6 Juni	26,7	17,7	95	85
7 Juli	28,7	18,7	100	90
8 August	27,9	18,9	95	80
9 September	21,7	13,7	90	85
10 Oktober	16,5	9,5	85	75
11 November	12,3	6,3	80	70
12 Dezember	7,1	2,6	75	65

Additional controls include:
 

- Land:** Germany\_ (dropdown)
- Städte:** Eschborn (dropdown)
- Auslastungsprofil:** Industriekälte (dropdown)
- Umgebungstemperatur:**
  - Temperatur Außenluft Winter:  Gering,  Mittel,  Hoch
  - Temperatur Außenluft Sommer:  Gering,  Mittel,  Hoch
- Interne Bezeichnung der Anlage:** (empty text field)
- Buttons: 'Berechnung', 'Speichern Profil', 'Abbrechen', and 'O.K.'

- Gaskühler:  $Dt_m = 3$  K, Effizienzklasse „A“, Leistung Lüfter = 3,22 kW  
 Gaskühleraustrittstemperatur  $t_c = 38^\circ\text{C}$  bei 97,5bar  
 $DT_{ges} = Dt_m$ , ohne zusätzlichen Wärmeübergang
- Verdampfer:  $Dt_m = 6$  K, Effizienzklasse „A“, Leistung Lüfter = 3,11 kW da nur 50% NK-Verdampfer  
 Verdampfungstemperatur  $t_o = -4^\circ\text{C}$ ,  $DT_{ges} = Dt_m$ , ohne zusätzlichen Wärmeübergang  
 Abtauung über elektrische Bedarfs Abtauung.
- Option: Freie Kühlung nicht aktiviert, da zu tiefe Nutzttemperatur. Keine Parallelverdichtung

**Condenser Settings (Red Panel):**

- Lamellenfläche/Leistung Verflüssiger: **Groß**
- Temperaturdifferenz Gaskühler / [K]: **3**
- Temperatur Verflüssigung Winterregelung: **21 °C**
- Temperatur Ausgang Gaskühler / [°C]: **38**
- Druck Gaskühler / [bar a]: **97.5**
- Leistung Ventilator / [kW]: **3.22**
- Effizienzklasse Ventilator: **A+**
- Umgebungstemperatur: **35 °C**
- Regelungsart Ventilator: **Inverter**
- Typ Verflüssiger: **Gaskühler Luftgekühlt - Außenaufstellung**

**Evaporator Settings (Blue Panel):**

- Lamellenfläche/Leistung: **Mittel**
- Leistung Ventilator / [kW]: **3.11**
- Effizienzklasse Ventilator: **A**
- Lamellenabstand / [mm]: **7**
- Mittlere Nutzttemperatur / [°C]: **2**
- Temperaturdifferenz Verdampfer / [K]: **6**
- Temperatur Verdampfung / [°C]: **-4**
- Abtauungsoptionen: **El. Bedarfsabtauung** (selected), Umluft, Heißgasabtauung, Kaltgasabtauung, Warm/Kaltssole, ohne Abtauung

**System Options (Bottom Blue Panel):**

- Expansionsventil: **Teilüberflutete Verdampfung**
- Leistung Sekundär Pumpe / [kW]: **--**
- Regelungsart Sekundär Pumpe: **Inverter**
- Freie Kühlung:  **Freie Kühlung**
- Temperaturdifferenz Wärmetauscher / [K]: **--**
- Leistung Ventilator Freie Kühlung / [kW]: **--**

**Right Panel (Navigation):**

- Diagramm
- Profil
- h,log p - Diagramm
- Drucken
- Hilfe
- Abbrechen

Ergebnis der Berechnungen:

Anlage ist mit einem SEPR-Wert von 4,17 und einem vorgegebenen Mindest-MEPS Wert von 4,12 förderfähig. Nach der Berechnung erscheint eine Übersicht der einzelnen zugrunde gelegten Anteile des Energiebedarfs:

Standort der Anlage:  
 Straße, Hausnummer:  PLZ, Ort:

Kältemittel:  Kälteleistung /[kW]:  BAFA-Kälteleistung /[kW]:

Anlagen Typ:   
 Temperaturbereich:   
 Auslastungsprofil:   
 Zusätzliche Information:

Energiekosten:  €/kWh Emission:

Betriebskosten:  €/a Emission:

Eschborn/Germany\_

Lamellenfläche/Leistung Verflüssiger:

Temperatur Ausgang Gaskühler [°C]:  Druck Gaskühler /[bar a]:  Leistung Ventilator /[kW]:

Parallelverdichtung


Anteil			
1	Verdichter :	360361 kWh/a	91.1 %
2	Gaskühler :	11288 kWh/a	2.85 %
3	Verdampfer :	21441 kWh/a	5.42 %
4	Abtauung :	2462 kWh/a	.62 %
5	Pumpe :	0 kWh/a	0 %
6	Summe Energiebedarf:	395553 kWh/a	100 %
7	Gaskühler Luftgekühlt - Au	0 m³	Wasser /a
8			
9			
10			
11			

SEPR > MEPS

Die gewählte Anlagenauslegung erfüllt die Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz nach der Kälte-Klima-Richtlinie.

SEPR

MEPS



## R744/CO<sub>2</sub> transkritisch mit 220 kW NK und 85 kW TK Stufe: Teil 2:

Kälteleistung: 85 kW aus TK-Stufe

Kältemittel: R744, elektronische Expansionsventile

Nutztemperatur: -18°C, Direkte Verdampfung

Verflüssigung direkt über Eintrag des Heißgases  $Q_c = 110 \text{ kW}$  in die Saugdruckstufe der NK-Anlage.

The screenshot shows the input form for a refrigeration system. The fields are as follows:

- Antragstellername: **Muster Konzern AG**
- Interne Bezeichnung der Anlage: **R290 NK Indirekt**
- Standort der Anlage:
  - Straße, Hausnummer: **Hauptstr. 123**
  - PLZ, Ort: **12345 Musterstadt**
- Kältemittel: **R744** (dropdown), Kälteleistung /[kW]: **85**
- BAFA-Kälteleistung /[kW]: **104**
- Anlagen Typ: **Tiefkühlstufe** (dropdown)
- BAFA-Betriebspunkte Gewerbe-Kälteanlagen TK (DX): **to = -25°C, tc = -6°C**
- Temperaturbereich: **Tiefkühlung TK** (dropdown)
- Anzahl Verdichter: **2** (dropdown)
- Auslastungsprofil: **Industriekälte** (dropdown)
- Typ Berechnung: **Einstufig - Standard** (dropdown)
- Zusätzliche Information: **Kühlung Produktion und TK Lager**
- Energiekosten: **.22** €/kWh
- Emission CO<sub>2</sub>: **.455** kg CO<sub>2</sub>/kWh
- Economizer

Buttons: Berechnung, i, Bar chart icon.

Anlagentyp: Tiefkühlstufe

Temperaturbereich: Tiefkühlung TK

Auslastungsprofil: Industriekälte

Bafa Effizienz-Check 10.01.1: Profil Kälteleistung Januar-Dezember

Land: **Germany** (dropdown), Städte: **Eschborn** (dropdown), Auslastungsprofil: **Industriekälte** (dropdown), Berechnung button.

Umgebungstemperatur:
 

- Temperatur Außenluft Winter:  Bering,  Mittel,  Hoch
- Temperatur Außenluft Sommer:  Bering,  Mittel,  Hoch

Monat	Temperatur Tag (15:00) /[°C]	Temperatur Nacht (5:00) /[°C]	Kälteleistung Tag /[%]	Kälteleistung Nacht /[%]
1 Januar	2	-1	75	65
2 Februar	6,7	2,2	75	65
3 März	11,7	5,7	80	70
4 April	15,7	8,7	85	70
5 Mai	20,7	12,7	90	75
6 Juni	26,7	17,7	95	85
7 Juli	28,7	18,7	100	90
8 August	27,9	18,9	95	80
9 September	21,7	13,7	90	85
10 Oktober	16,5	9,5	85	75
11 November	12,3	6,3	80	70
12 Dezember	7,1	2,6	75	65

Buttons: Speichern Profil, Abbrechen, O.K.

Verflüssiger:  $D_{tm} = 0$  K, ohne Effizienzklasse „A“, Leistung Lüfter = 0 kW

Verflüssigung quasi bei  $t_o = -6^\circ\text{C}$  der NK Stufe

$DT_{ges} = D_{tm}$ , ohne zusätzlichen Wärmeübergang

Verdampfer:  $D_{tm} = 8$  K, Effizienzklasse „B“, Leistung Lüfter = 2,42 kW

Verdampfungstemperatur  $t_o = -26^\circ\text{C}$ ,  $DT_{ges} = D_{tm}$ , ohne zusätzlichen Wärmeübergang

Abtauung über elektrische Bedarfs Abtauung.

**Verflüssiger (Condenser) Settings:**

- Lamellenfläche/Leistung Verflüssiger: **Groß**
- Temperaturdifferenz Verflüssiger / [K]: **0**
- Temperatur Verflüssigung Winterregelung: **-6°C**
- Temperatur Verflüssigung / [°C]: **-6**
- Leistung Ventilator / [kW]: **0** (Effizienzklasse: **A+**)
- Umgebungstemperatur: **35** °C
- Regelungsart Ventilator: **Inverter**
- Typ Verflüssiger: **Kaskade - Booster Direkt**

**Verdampfer (Evaporator) Settings:**

- Lamellenfläche/Leistung: **Mittel**
- Leistung Ventilator / [kW]: **2.42** (Effizienzklasse: **B**)
- Lamellenabstand / [mm]: **7**
- Mittlere Nutztemperatur / [°C]: **-18**
- Temperaturdifferenz Verdampfer / [K]: **8** (Direkt)
- Temperatur Verdampfung / [°C]: **-26** (Konstant)
- Expansionsventil: **Teilüberflutete Verdampfung**
- Abtauungsoptionen:  El. Bedarfsabtauung,  Umluft,  Heißgasabtauung,  Kaltgasabtauung,  Warm/Kaltssole,  ohne Abtauung

**Freie Kühlung (Free Cooling) Settings:**

- Freie Kühlung
- Leistung Sekundär Pumpe / [kW]: **--**
- Regelungsart Sekundär Pumpe: **Inverter**
- Temperaturdifferenz Wärmetauscher / [K]: **--**
- Leistung Ventilator Freie Kühlung / [kW]: **--**

**Diagram Labels:**

- Temperatur Saugleitung / [°C]: **-18,8**

**Navigation Buttons:** Diagramm, Profil, h,log p - Diagramm, Drucken, Hilfe, Abbrechen, O.K.

Ergebnis der Berechnungen:

Anlage ist mit einem SEPR-Wert von 4,59 und einem vorgegebenen Mindest-MEPS Wert von 3,46 förderfähig. Nach der Berechnung erscheint eine Übersicht der einzelnen zugrunde gelegten Anteile des Energiebedarfs:

Straße, Hausnummer:  
**Hauptstr. 123**

PLZ, Ort:  
**12345 Musterstadt**

Kältemittel:  
**R744**

Kälteleistung /[kW]:  
**85**

BAFA-Kälteleistung /[kW]:  
**107**

Anlagen Typ:  
**Tiefkühlstufe**

Temperaturbereich:  
**Tiefkühlung TK**

Auslastungsprofil:  
**Industriekälte**

Zusätzliche Information:  
**Kühlung Produktion und TK Lager**

Energiekosten:  €/kWh

Berechnung

**127630**

Betriebskosten:  €/a

Emission:

Eschborn/Germang...

Lamellenfläche/Leistung  
Verflüssiger:  
**Groß**

Temperatur  
Verflüssigung /[°C]:  
**-6**

Leistung Ventilator /[kW]:  
 **A+**

Anteil		
1	Verdichter :	91852 kWh/a 71.96 %
2	Verflüssiger :	0 kWh/a 0 %
3	Verdampfer :	16684 kWh/a 13.07 %
4	Abtauung :	19094 kWh/a 14.96 %
5	Pumpe :	0 kWh/a 0 %
6	Summe Energiebedarf:	127630 kWh/a 100%
7	Kaskade - Booster Direkt :	0 m³ Wasser /a
8		
9		
10		
11		

**SEPR > MEPS**

Die gewählte Anlagenauslegung erfüllt die Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz nach der Kälte-Klima-Richtlinie.

SEPR


**4.59**

MEPS

Diagramm

Profil

h,log p - Diagramm



# Rechenverfahren

Die Energieeffizienz einer Kälteanlage kann konstruktiv durch die Auswahl von Komponenten stark beeinflusst werden. So können sich aus der Dimensionierung der Rohrleitungen, der Größe der Wärmetauscher und der Verdichter-Bauart sowie der Wahl des Kältemittels große Unterschiede in der Effizienz und damit für die Emissionen ergeben.

- Zu kleine Rohrdurchmesser bedeuten hohe Druckverluste und verschlechtern die Effizienz, zu große Durchmesser können diese aber nicht verbessern.
- Große Verdampfer lassen die Verdampfungstemperatur um einige Kelvin steigen, große Verflüssiger verringern Druck und Temperatur auf der Hochdruckseite, beides trägt zur Steigerung der Effizienz bei.
- Die verschiedenen Verdichter Bauformen haben unterschiedliche Wirkungsgrade.
- Unterschiedliche Kältemittel wirken sich bei ansonsten gleichen Bedingungen auf die Effizienz einer Anlage aus, eine Folge der unterschiedlichen Dampfdruckkurven, Drucklagen und damit verbundenen thermodynamischen Eigenschaften.

Um dennoch die Energieeffizienz unterschiedlicher Kälteanlagen vergleichend beurteilen zu können, berechnet der BAFA EffizienzCheck in Anlehnung an die ErP-Richtlinie zwei Verhältniszahlen:

- **Seasonal Energy Performance Ratio (SEPR)**
- **Minimum Efficiency Performance Standard (MEPS).**

Diese Arbeitszahlen berechnen das **ganzjährige** energetische Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand.

## Exkurs: ErP-Richtlinie oder Ökodesign-Richtlinie (Quelle: Umwelt Bundesamt)

Ziel der Ökodesign-Richtlinie ist, die Umweltwirkungen von energieverbrauchsrelevanten Produkten unter Berücksichtigung des gesamten Lebensweges zu mindern. Dazu legt sie Mindestanforderungen an das Produktdesign fest.

Auf Produkte entfällt ein großer Teil des Verbrauchs von natürlichen Ressourcen und Energie in der Europäischen Union. Darüber hinaus haben sie auch eine Reihe weiterer relevanter Umweltauswirkungen. Da sich die auf dem Markt befindlichen Produkte bei ähnlicher Funktion und Leistung in ihren Umweltwirkungen unterscheiden, bestehen hier erhebliche Potenziale, die Umwelt zu entlasten und vor allem **Treibhausgasemissionen zu verringern**. Außerdem bieten Effizienzstrategien Impulse für Innovationen. Das Ziel der Ökodesign-Richtlinie besteht daher darin, die Umweltverträglichkeit energieverbrauchsrelevanter Produkte unter Einbeziehung des gesamten Lebensweges mittels Vorgabe von Ökodesign-Anforderungen zu verbessern. Diese Anforderungen stellen Mindestanforderungen dar, die bei In-Verkehr-Bringen auf den europäischen Binnenmarkt eingehalten werden müssen. Durch EU-weit einheitliche Vorschriften wird verhindert, dass unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften zu Handelshemmnissen werden können.

Bislang war die Energy Efficiency Ratio (EER), die das Verhältnis zwischen Leistungsaufnahme und abgegebener Kälteleistung beschreibt, eines der wichtigsten Kriterien, um Aussagen über die Effizienz einer Anlage zu machen. Der EER-Wert wurde dabei meist **bei Auslegungsbedingungen** einer Anlage, d.h. bei sehr wenigen Betriebspunkten bestimmt.

Der Betrieb im Auslegungszustand wird jedoch nur für wenige Stunden im Jahr erreicht und beschreibt quasi den „worst case“, bei dem die Leistung bei ungünstigsten Außenbedingungen bereitgestellt werden soll. Insbesondere bei Temperaturen unterhalb der Auslegungstemperatur -in Mitteleuropa gilt derzeit ein Wert von 35°C Außentemperatur als Standard- wird der Anlage „erlaubt“ durch Ansteuern der Verflüssiger-Lüfter tiefer zu verflüssigen, bis zum tiefsten

eingestellten Wert. Dieser Zustand ist konstruktiv bedingt und hängt hauptsächlich von den Einsatzgrenzen der Verdichter und der Expansionsventile ab. Unter diesen Randbedingungen verändert sich das Verhältnis von Leistungsaufnahme und abgegebener Kälteleistung (**EER - Energy Efficiency Ratio**) gegenüber dem Auslegungszustand.


Neben der Absenkung der Verflüssigungstemperatur können noch weitere Komponenten Einfluss auf die energetische Güte der Anlage haben. Hier sind drehzahlgeregelte Lüftermotoren und/oder Pumpen eine Möglichkeit, den EER zu verbessern.

Durch entsprechende Gewichtung (wann wird die Anlage mit welchem EER angefordert) und die Summierung des Energiebedarfes ergibt sich ein mittlerer Wert für den EER, der hier als SEPR bezeichnet wird. Deshalb bewertet bzw. simuliert das Rechenverfahren des BAFA EffizienzCheck die über das Gesamtjahr gemittelte Effizienz einer Anlage anhand von **288 Betriebspunkten**.


## Minimum Efficiency Performance Standard

Der BAFA EffizienzCheck vergleicht den SEPR einer Anlage mit dem MEPS-Wert (**Minimum Efficiency Performance Standard**), der ebenfalls in Anlehnung an die ErP-Richtlinie errechnet wird und die Mindestanforderung an den SEPR darstellt. **Der MEPS-Wert muss übertroffen werden, sonst ist eine Anlage nicht ausreichend effizient und nicht förderfähig.**


Die folgenden Grafiken zeigen welche MEPS-Werte im BAFA-EffizienzCheck bei unterschiedlichen Anwendungen / Nutzttemperaturen für die effektive Kälteleistung hinterlegt sind:




Zu erfüllende MEPS Werte über die effektive Kälteleistung (in kW) für den Temperaturbereich AC - Klimatisierung




Zu erfüllende MEPS Werte über die effektive Kälteleistung (in kW) für den Temperaturbereich PK - Pluskühlung



Zu erfüllende MEPS Werte über die effektive Kälteleistung (in kW) für den Temperaturbereich NK - Normalkühlung



Zu erfüllende MEPS Werte über die effektive Kälteleistung (in kW) für den Temperaturbereich TK - Tiefkühlung



Zu erfüllende MEPS Werte über die effektive Kälteleistung (in kW) für den Temperaturbereich Schock - Schockfroster

# BAFA-Auslegungsbedingungen

## Flüssigkeitskühlsätze

Bei der Berechnung der Kälteleistung von **Flüssigkeitskühlsätzen** nehmen Sie bitte folgende Temperaturen an:

Luftgekühlte Flüssigkeitskühlsätze	T <sub>Austritt</sub> (Sole)	T <sub>Eintritt</sub> (Luft, außen)
Normalkühlung (NK)	-8 °C	+35 °C
Klimatisierung und Prozesskühlung (AC)	+7 °C	+35 °C
Flüssigkeitsgekühlte Flüssigkeitskühlsätze	T <sub>Austritt</sub> (Sole)	T <sub>Eintritt</sub> (Sole, Verflüssiger)
Normalkühlung (NK)*	-8 °C	+30 °C
Klimatisierung und Prozesskühlung (AC)	+7 °C	+30 °C

Flüssigkeitskühlsätze mit **Tiefkühlanwendung** sind auf eine Soletemperatur von -25°C auszulegen. Die BAFA-Kälteleistung ergibt sich durch einen Aufschlag von 40 % auf die so ermittelte Kälteleistung.

## Gewerbekälteanlagen

**Kälteanlagen mit Direktverdampfung** werden unabhängig vom Anwendungsfall in die Kategorien Gewerbekälteanlage AC (Direktverdampfung), Gewerbekälteanlage NK (Direktverdampfung) oder Gewerbekälteanlage TK (Direktverdampfung) eingestuft. Gleiches gilt für Kaltsoleanlagen, die nicht als fertige Baueinheit geliefert sondern vor Ort installiert werden; diese werden als Gewerbekälteanlagen gefördert (und nicht als Flüssigkeitskühlsätze).

Die Bestimmung der Kälteleistung nach BAFA-Auslegungsbedingungen erfolgt über die Kälteleistung der installierten Verdichter und **nicht** über die Kälteleistung der Verdampfer. Die Kälteleistung eines Verdichters ohne Drehzahlregelung (Frequenzumrichter) ist grundsätzlich bei Netzfrequenz (50 Hertz) zu berechnen. Für Verdichter, die mit einer Drehzahlregelung (Frequenzumrichter) ausgestattet sind, ist die Kälteleistung bei einer Frequenz von 67

Hertz zu berechnen. Kann keine Auslegung auf 67 Hz, erfolgen, da die Anlage diese Frequenz nicht erreicht, ist die Kälteleistung für die höchstmögliche Betriebsfrequenz anzusetzen.

Die Kälteleistung einer **Gewerbekälteanlage (AC)** wird bei  $t_0 = 8^\circ\text{C}$  und einer Kondensationstemperatur von  $40^\circ\text{C}$  bzw. einer Umgebungstemperatur von  $35^\circ\text{C}$  berechnet.

Die Kälteleistung einer **Gewerbekälteanlage (NK)** wird bei  $t_0 = -10^\circ\text{C}$  und einer Kondensationstemperatur von  $40^\circ\text{C}$  bzw. bei  $\text{CO}_2$ -Anlagen mit  $36^\circ\text{C}$  am Austritt des Gaskühlers bzw. einer Umgebungstemperatur von  $35^\circ\text{C}$  berechnet.

**Mehrstufige Kälteanlagen einschließlich Boosteranlagen** sind als Gewerbekälteanlage NK (Direktverdampfung) einzustufen. Bei zweistufigen Direktverdampfungsanlagen wird die Kälteleistung des NK-Kreislaufs bei  $t_0 = -6^\circ\text{C}$  und die des TK-Kältekreislaufs bei  $t_0 = -25^\circ\text{C}$  und  $t_c = -6^\circ\text{C}$  berechnet. Die Gesamtkälteleistung ergibt sich als Summe der Kälteleistungen der Verdichter von NK- und TK-Kreislauf.

Die Kälteleistung einer **Gewerbekälteanlage (TK)** wird bei  $t_0 = -25^\circ\text{C}$  und einer Kondensationstemperatur von  $40^\circ\text{C}$  bzw. bei  $\text{CO}_2$ -Anlagen mit  $36^\circ\text{C}$  am Austritt des Gaskühlers bzw. einer Umgebungstemperatur von  $35^\circ\text{C}$  berechnet.

Auch für Anlagen mit Nutzttemperaturen unter  $-40^{\circ}\text{C}$  ist -wenn möglich- eine Auslegung für o.g. Temperaturbedingungen vorzunehmen. Ist dies nicht möglich, ist die Kälteleistung bei der Nutztemperatur mit folgendem Faktor F zu multiplizieren:

$$F = 1 - 0,02 \cdot (\text{Nutztemperatur in } ^{\circ}\text{C} + 25^{\circ}\text{C}).$$

Damit ergibt sich beispielsweise bei einer Nutztemperatur von  $-75^{\circ}\text{C}$  die doppelte Kälteleistung.

# Impressum

## Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
Leitungsstab Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Frankfurter Str. 29 - 35  
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 525

E-Mail: [kki@bafa.bund.de](mailto:kki@bafa.bund.de)

Tel: +49(0)6196 908-2033

Fax: +49(0)6196 908-1800

## Stand

April 2024

## Bildnachweis



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.